Département de la HAUTE-SAVOIE

haute savoie le Département

agence de l'eau

La Clusaz

Commune de La Clusaz

SCHÉMA DIRECTEUR EAU POTABLE

ANNEXES SANITAIRES AU PLU - VOLET EAUX POTABLE

Planche Sud

Réseau d'eau potable :

- Réseau AEP Adduction (diamètre)
- Réseau AEP Alimentation (diamètre)
- Réseau AEP refoulement (diamètre)
- Réservoir
- Captage hors-service
- Captage actif
- Poteau d'Incendie
- Traitement
- Station de Refoulement
- Périmètre de protection de captage PI immédiat, PR rapproché, PE éloigné

Divers :

- Réseau hydrographique
- Mise à jour du bâti à titre indicatif
- Projet PLU mai 2016
- Unité de distribution
- Bâtiment alimenté par source privée
- Source privée
- Zone Humide
- Zone boisée classée
- Secteur Potentiellement Urbanisable
- Connexion actuele / ancienne avec les communes voisines.
- Interconnexion



Certifié conforme par le Maire et vu pour être annexé à la délibération du Conseil Municipal en date du 06 Avril 2017 approuvant le PLU de La Clusaz.

Le Maire,
André VITTOZ

Date: Mars 2017

Echelle: 1/5 000

Fichier: AS_AEP_LaClusaz_final.dwg

Dessin: C. WILLIG

NICOT INGÉNIEURS CONSEILS
Parc Alisia, 57 rue Cassiopée
74650 ANNECY - CHAVANOD
Tel: 04.50.24.00.91
www.eau-assainissement.com
E-mail: contact@nicot-ic.com
EAU, ASSAINISSEMENT, ENVIRONNEMENT

<< Origine Cadastre (c) Droits de l'Etat réservés >> << Reproduction interdite >>

UD Chef-Lieu

UD de la Vallée du Col des Aravis

COMMUNE DES VILLARDS SUR THONES

COMMUNE DE THONES

COMMUNE DE MANIGOD

LES DOMAINES
LES HOUCHES SUD
L'ADROIT
LE NART
LE VAR EST
LE LANCHY
LES RIFFROIDS
BOSSONNET
LA CLUSAZ
LE PATON
LES TOLLETS
LES RIONDES-DESSOUS
LE CLOS
LES VERRIERES
LA TOUVIERE
LA FRACETTE
LES FIAUX
GRET DU LOUP
LES TETES
BEAUREGARD
Ruisseau du Quevet
GRAND MAISON
LA COTE
GOTTY
LES VONEZINS
BOIS DE LA FRASSE
LE BATIEU
LA PRAISE
LES ETAGES
LES CONVERSES
LES GIGLIERES
LA SERRAZ
LA GONIÈRE
LA MICHAILLE
LE MOLLARD
LES JOUX
LES ARAVIS D'EN BAS
LES ARAVIS D'EN HAUT

Réservoir de Var
VT = 200 m³
VRi = 0 m³

Forage de Plan de Fernuy
Qe = 624 m³/J

Captage officiel du Plan de Fernuy

Réservoir de Riffroids Haut
VT = 80 m³
VRi = 0 m³

Réservoir de Riffroids Bas
VT = 300 m³
VRi = 0 m³

Réservoirs de Ruade
VT = 200 m³ (100 + 100)
VRi = 0 m³

Réservoir de Tollets
VT = 300 m³
VRi = 100 m³

Source du Dard
Qe = 89 m³/J

Captage officiel du Dard

Réservoir du Crêt du Merle
VT = 1000 m³
VRi = 180 m³

Captage officiel de l'hôtel restaurant du Téléphérique

Captage officiel du chalet-crêperie du Tétras-Lyre

Station de traitement Combe Rouge

Préfiltration

Source de Combe Rouge
Qe = 288 m³/J

Captage officiel de Combe Rouge

Réservoirs de Gonière
VT = 800 m³ (500 + 300)
VRi = 100 m³

Captage officiel de Gonière

Captage de Gonière
Qe = 480 m³/J

Captage officiel des Aravis

Source des Aravis
Qe = 326 m³/J